

भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र

सेवा में,

प्रशासनिक अधिकारी
सामविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल
वात्सल्यग्राम, वृन्दावन (मथुरा)।

पत्रांक 4008 / 7.4

दिनांक :- 10/12/24

विषय :- विद्यालय हेतु भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।
संदर्भ :- आपका पत्र दिनांक 05.12.2024

आपके पत्र दिनांक 05.12.2024 के क्रम में सामविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का निरीक्षण खण्ड के सहायक अभियन्ता श्री जय प्रकाश सिंह, एवं अवर अभियन्ता श्री राकेश कुमार सिंह द्वारा दिनांक 07.12.2024 को किया गया। विद्यालय भवन का निरीक्षण करने पर पाया गया कि मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा द्वारा अनुमोदित नक्शा के अनुसार भवन भूतल+3 तल पर आर.सी.सी. कॉलम व स्लैब से निर्मित है।

विद्यालय भवन का निर्माण संलग्न नक्शों के अनुसार श्री संजय कटारिया, (Lic No. CA/93/15554). LA ARCHPLAN PVT LTD, डी-2, सोमानी नगर (साउथ), नई दिल्ली की देखरेख में हुआ है, इस आशय का प्रमाण-पत्र विद्यालय द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रमाण-पत्र स्थलीय निरीक्षण एवं संलग्न जांच विन्दुओं के आधार पर भवन सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सूचना - श्री राकेश कुमार सिंह

(अजय कुमार सिंह)
अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.
मथुरा।

पत्रांक / दिनांक :

1. प्रतिलिपि श्री जय प्रकाश सिंह, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि., मथुरा को उनके द्वारा उपलब्ध करायी गई चैक लिस्ट पर आख्या के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।


अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.
मथुरा।




जाँच प्रमाण-पत्र

SAMVID KURUKULAM GIRLS SAINIK SCHOOL, VATSALYA GRAM, MATHURA-VRINDAVAN MARG.MATHURA (U.P.) का भवन निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरान्त भवन की निम्नांकित मदे नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप पायी गयी।

Sl. No.	Items	Standard	Specification	Remarks
1	Height (Ceiling Height)	3.45 M	N.B.C. 2005 column 12.18.1.1	Yes
2	Open space around the building	6.00 M	N.B.C. Clause - 8.3.1	Yes
3	College Building Area	4877 Sqm	N.B.C. Clause - 5.5.1(b) iii	Yes
4	Parking Area	3500 Sqm	N.B.C. Clause - 5.5.1(b) ii(d)	Yes
5	Height of Plinth	0.900 M	N.B.C. Clause - 12.1.1	Yes
6	Stair Width	1.62 M	N.B.C. Clause - 12.18.1.1	Yes
7	Lighting and Ventilation Room	1/5 Floor Area	N.B.C. Clause - As per N.B.C. 2005 Clause - 15.1.2	Yes
8	Fire and life safety	Certified by CFO Mathura	मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मथुरा का पत्रांक-यू०पी०एफ०एस०/2022 / 43398 / एमटीएच / मथुरा / 1111 / सीएफओ दिनांक-23.01.22	Yes
9	Roofs	R.C.C. Flate Roof	As per N.B.C. 2005 Clause - 12.19.1	Yes
10	Structure	R.C.C. Column and Beam	As per N.B.C. 2005 Clause - 12.19.1	Yes


अवर अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
मथुरा


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
मथुरा

